



A tűzszakasz határnál körkeresztmetszetű tűzvédelmi csőcsappantyú építendő be a szellőzővezetékbe, követelmény EI60, ld. a tűzvédelmi műszaki leírásban



szellőzőrács, előtte négyszögkeresztmetszetű tűzvédelmi csőcsappantyú építendő be, követelmény EI60, ld. a tűzvédelmi műszaki leírásban

fegyvertárbejárat



Terv neve:

**Lőtér átalakításának és felújításának  
műszaki dokumentációja - 2018. 11. hó**

Megrendelő:

**Gyöngyös Város Önkormányzata  
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.**

Rajz címe:

**FOTÓDOKUMENTÁCIÓ**

Építés helye:

**József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és  
Kollégium - uszodaszintű teremlőtér  
3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36/38.,  
hrsz. 4051/12**

Tervező:

**M Építészeti Kft.  
3200 Gyöngyös, Ifjúság u. 11. 3/10.  
Kurta Zsolt okl. építésmérnök, É/1 10-0186  
mobil: +36-30-651-6957  
e-mail: kurtazsolt1@gmail.com**

Rajzszám:

Lépték: